

Wyniki cząstkowe (1427)

Zleceniodawca: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

Data poboru: 31.08.2019r. 11.20

Miejsce i punkt poboru: KM PSM Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1,

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 8 w Płocku, kran w kuchni

Data/godzina sporządzenia informacji: 01.09.2019 , godz.12.30

Wyniki badań fizykochemicznych

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wynik badania	Dopuszczalne zakresy wartości
Barwa	mg/l Pt	3±1	---
Mętność	NTU	0,31±0,05	1
pH	---	7,3±0,1	6,5-9,5
Przewodność w temp. 25°C	μS/cm	823±10	2500
Zapach	---	akceptowalny	akceptowalny
Smak	---	akceptowalny	akceptowalny
Amonowy jon	mg/l	<0,05	0,50
Azotany	mg/l	2,33±0,16	50
Azotyny	mg/l	<0,002	0,50
Utlenialność	mg/l	1,0±0,1	5

Wyniki badań mikrobiologicznych

Nazwa wskaźnika	Wynik badania [jtk]	Najwyższa dopuszczalna wartość [jtk]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C, po 72h w 1 ml	w trakcie badania	---
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	nie wykryto (0)	0
Liczba Escherichia coli w 100 ml	nie wykryto (0)	0
Liczba Clostridium perfringens	nie wykryto (0)	0
Liczba enterokoków w 100 ml	nie wykryto (0)	0

Kolorem czerwonym zaznaczono badanie, którego wynik nie został do tej pory opublikowany.