



Płock, dnia 06.08.2020r.

KOMUNIKAT

W sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Reczyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku zawiadamia o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Reczyn.

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przez PPIS w Płocku w dniu 03.08.2020 r., w punkcie poboru zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Cieślach, badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku, stwierdzono wystąpienie przekroczenia wartości normatywnej parametru : liczba bakterii grupy coli – w związku z tym, **woda w sieci tego wodociągu nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nie jest przydatna do picia.

Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze, w tym płukanie sieci wodociągowej, po których zostaną pobrane próbki wody do badań sprawdzających. Po uzyskaniu wyników badań stwierdzających spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu, zostanie wydany komunikat o przydatności wody do spożycia.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: www.plock.psse.waw.pl.

Wójt Gminy Bodzanów proszę o rozpowszechnienie komunikatu w sposób zapewniający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru dla którego ten komunikat wydano.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

/-/ Romuald Ostrowski